

The logo for 'conplast' is a green rounded rectangle with a vertical orange stripe on the right side. The word 'conplast' is written in white lowercase letters on the green background.

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI OSADNIKA GNILNEGO

POJEMNOŚĆ

Pojemność osadnika powinna być tak dobrana (biorąc pod uwagę ilość ścieków do podczyszczenia na dobę), aby czas przebywania ścieków w osadniku wynosił minimum 2,5 doby.

UMIEJSCOWIENIE OSADNIKA

Osadnik nie powinien być posadowiony dalej niż 10 m od budynku. W przypadku gdy odległość ta musi być większa, przewód dopływu ścieków należy ocieplić. Osadnik nie może być zakopany zbyt głęboko - max 80 cm.

KONSERWACJA OSADNIKA

Wykonanie osadnika z polietylenu zapewnia szczelność, odporność na korozję i agresywność ścieków.

Poprawne zamontowanie osadnika sprawia, że nie wymaga on żadnej konserwacji.

OPRÓŻNIANIE OSADÓW

Opróżnianie osadnika z nagromadzonego osadu dokonujemy raz na około dwa lata.

Częściej, bo co pół roku, należy przeczyścić filtr. Z osadnika nie należy usuwać wszystkich ścieków, aby zachować wytworzoną florę bakteryjną.